## 坂出工場 産業廃棄物処理施設(廃液焼却炉)の維持管理データ (平成27年度)

平成28年4月15日 更新

〈廃液焼却炉 BZ-41〉

(測定値下段の[]内は測定日を表す)

\	処理した 廃棄物の 種類	処理した 廃棄物の 数量	処理施設運転状況				排ガス測定結果(*:酸素12%換算値)						
			燃焼室 ガス温度	集塵機入口 ガス温度	排ガス一酸化 炭素濃度	ばいじん 除去日		ばいじん 濃度*	窒素酸化物 濃度*	硫黄酸化物 濃度	塩化水素 濃度*	ダイオキシン類濃度	
		(t/月)	(°C)	(°C)	(ppm)			(g/m <sup>3</sup> N)	(ppm)	(ppm)	(mg/m <sup>3</sup> N)	(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	
4月	-	(停止)	-	-	-			未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	
5月	廃アルカリ	383 [約7日間停止]	945 [H27.5.15]	86.1 [H27.5.15]	2.5 [H27.5.15]		集塵機 出口	0.006 [H27.5.20]	86 [H27.5.20]	8.8 [H27.5.20]	12 [H27.5.20]	0 [H27.5.26]	
6月	廃アルカリ	517	945 [H27.6.15]	87.0 [H27.6.15]	2.5 [H27.6.15]			未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	
7月	廃アルカリ	225 [約16日間停止]	945 [H27.7.15]	85.8 [H27.6.15]	2.5 [H27.7.15]		集塵機 出口	未測定	未測定	未測定	未測定	0 [H27.7.10]	
8月	廃アルカリ	55 [約27日間停止]	944 [H27.8.28]	85.2 [H27.8.28]	2.5 [H27.8.28]			未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	
9月	廃アルカリ	396 [約3日間停止]	946 [H27.9.15]	86.1 [H27.9.15]	2.4 [H27.8.29]			未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	
10月	-	0 [定期修繕]	-	_	_			未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	
11月	廃アルカリ	398 [約4日間停止]	903 [H27.11.15]	86.0 [H27.11.15]	2.3 [H27.11.15]		集塵機 出口	0.013 [H27.11.10]	110 [H27.11.10]	6.1 [H27.11.10]	12 [H27.11.10]	0 [H27.11.30]	
12月	廃アルカリ	555	947 [H27.12.15]	87.2 [H27.12.15]	2.2 [H27.12.06]			未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	
1月	廃アルカリ	444	948 [H28.1.15]	86.2 [H28.1.15]	2.1 [H28.1.15]			未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	
2月	廃アルカリ	637	947 [H28.2.15]	85.4 [H28.2.15]	2.5 [H28.2.14]		集塵機 出口	未測定	未測定	未測定	未測定	0.0000058 [H27.2.4]	
3月	廃アルカリ	527	947 [H28.3.15]	86.1 [H28.3.15]	0.4 [H28.3.13]			未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	
維持管理計画													
法基準値			800℃以上	200℃以下	100以下			0.25以下	250以下	138以下	700以下	10以下	
維持管理計画値 800℃以上			800℃以上	200℃以下	300以下 (*1)			0.10以下	180以下	125以下	700以下	0.1以下	
測定頻度に関する事項			連続測定					年2回測定				年4回測定	

坂出工場の廃液焼却設備は液中燃焼方式の噴霧燃焼炉を使用しています。

<sup>\*1:</sup>担当官公庁と協議を行い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正等について」2の(2)から、ダイオキシン類の濃度を三月に1回以上測定し、かつ、記録を行うことで 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度が百万分の百以下という当該基準が適用されないことを確認致しました。 周辺企業及び住民の方々の環境を重視し、また、尊重するため、自主規制値を百万分の三百以下とし管理しています。

## 産業廃棄物処理施設(焼却施設)の維持管理表 (平成27年度)

新潟工場 廃液焼却炉 F-1

平成28年4月15日

月	処理した 廃棄物の 種類	処理した 廃棄物の 数量	如		排ガス測定結果 (*:酸素12%換算値)							
			燃焼室 ガス温度	集じん機入口 ガス温度	排ガス一酸化 炭素濃度	ばいじん 除去日	排ガス 採取位置	ばいじん 濃度*	窒素酸化物 濃度*	硫黄酸化物 (K値規制の計算値)	塩化水素 濃度*	ダイオキシン類 濃度
	1	(t/月)	(°C)	(°C)	(ppm)			(g/m³N)	(ppm)	$(Nm^3/H)$	(mg/m <sup>3</sup> N)	(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)
4	廃油	35.2	959	89.2	5.7	該当無し		測定無し	測定無し	測定無し	測定無し	0.0000016
	廃アルカリ	249.52	[H27.4.15]	[H27.4.15]	[H27.4.15]			AJAE M. O				[H27.3.18]
5	廃油	28.1	962	87.6	1.8	該当無し	煙突入口	測定無し	120	測定無し	測定無し	測定無し
	廃アルカリ	379.00	[H27.5.15]	[H27.5.15]	[H27.5.15]				[H27.5.18]	別に無し		
6	廃油	37.0	967	88.9	1.9	該当無し		測定無し	測定無し	測定無し	測定無し	測定無し
	廃アルカリ	459.65	[H27.6.15]	[H27.6.15]	[H27.6.15]							
7	廃油	0.0	962	86.0	0.1	該当無し	煙突入口	測定無し	26 [H27.7.29] 測定無し	測定無1.	測定無し	測定無し
-	廃アルカリ	198.68	[H27.7.15]	[H27.7.15]	[H27.7.15]					河に無し		
8	廃油	17.9	977	88.0	0.7	該当無し		測定無し	測定無し	測定無し	測定無し	測定無し
	廃アルカリ	283.11	[H27.8.15]	[H27.8.15]	[H27.8.15]							
9	廃油	0.0	949	88.7	5.7	該当無し		停止中のため 10月測定		10月測定 10月測定	停止中のため 10月測定	測定無し
	廃アルカリ	0.0	[H27.9.30]	[H27.9.30]	[H27.9.30]							
10	廃油	10.1	967	87.0	0.6	該当無し	煙突入口	0.03未満	120	0.022未満	5.2	測定無し
	廃アルカリ	213.5	[H27.10.15]	[H27.10.15]	[H27.10.15]			[H27.10.21]	[H27.10.21]	[H27.10.21]	[H27.10.21]	
11	廃油	17.5	960	86.6	0.9	該当無し		測定無し	測定無し	測定無し	測定無し	測定無し
	廃アルカリ	198.6	[H27.11.15]									
12	廃油	19.4	952	85.9	0.0	該当無し	煙突入口	測定無し	72	測定無し	測定無し	測定無し
	廃アルカリ	169.4	[H27.12.15]	[H27.12.15]	[H27.12.15]				[H27.12.07]			
1	廃油	8.9	950	87.7	3.6	該当無し		測定無し	測定無し	測定無し	測定無し	測定無し
	廃アルカリ	344.6	[H28.1.15]	[H28.1.15]	[H28.1.15]							
2	廃油	36.2	953	89.5	0	該当無し		測定無し	測定無し	測定無し	測定無し	測定無し
	廃アルカリ	560.4	[H28.2.15]	[H28.2.15]	[H28.2.15]			0.10	0.1	0.000七进	0.4	分析甲米月報
3	廃油 廃アルカリ	56.2	982	88.6	1.4	該当無し	煙突入口	0.12	31	0.020未満	94	生
維	発力ルカリ	597.7	[H28.3.15]	[H28.3.15]	[H28.3.15]			[H28.3.3]	[H28.3.3]	[H28.3.3]	[H28.3.3]	[H28.3.3]
持管	規制基準値		800以上	200以下	100以下			0.15以下	250以下	1.685以下	700以下	5以下
持管理計画	測定	定頻度		連続測定				6ヶ月に1回	2ヶ月に1回	6ヶ月に1回		年1回

<sup>・</sup>測定値下段の[ ]内は測定日を表わします。・排ガス洗浄装置(スクラバー)を設置していますので、ばいじんのたい積はありません。・連続測定データは新潟工場で閲覧できます